

赤穂城南緑地野球場ナイター照明設備改修事業機器選定プロポーザル実施要領

訂正内容

訂正対象	訂正前	訂正後
3 照明設備要件	(7)関連色温度は、5,500～6,500K 以上とする。	(7)関連色温度は、5,000K 以上とする。