

分析結果表（令和7年11月18日）

高野地区最終処分場（クリーン赤穂）

測定項目	単位	測定結果			管理目標値	法令基準値
採水地点	—	観測井（上流）	排出口	観測井（下流）		
採取時間	—	8:58	—	9:06	—	—
温度	℃	16.9	—	18.9	—	—
水素イオン濃度 (pH)	—	6.1	—	8.0	5.8～8.6	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	<0.5	—	<0.5	10mg/L以下	20mg/L以下
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	2.7	—	2.0	20mg/L以下	40mg/L以下