

分析結果表（令和7年12月16日）

高野地区最終処分場（クリーン赤穂）

測定項目	単位	測定結果			管理目標値	法令基準値
採水地点	－	観測井（上流）	排出口	観測井（下流）		
採取時間	－	9:50	—	9:58	—	—
温度	℃	15.8	—	17.0	—	—
水素イオン濃度（pH）	－	6.0	—	6.0	5.8～8.6	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	<0.5	—	<0.5	10mg/L以下	20mg/L以下
1.7	mg/L	1.7	—	1.9	20mg/L以下	40mg/L以下
【摘要】 排出口については、渇水のため採取できず						