

分析結果表（令和7年9月30日）

高野地区最終処分場（クリーン赤穂）

測定項目	単位	測定結果			管理目標値	法令基準値
採水地点	—	観測井（上流）	排出口	観測井（下流）		
採取時間	—	9:10	—	9:17	—	—
温度	°C	16.5	—	17.9	—	—
水素イオン濃度 (pH)	—	5.8	—	7.8	5.8～8.6	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	<0.5	—	0.7	10mg/L以下	20mg/L以下
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	3.3	—	1.5	20mg/L以下	40mg/L以下