

設計図書等に対する質問への回答

建設部都市計画課

工事名 給食センター給水管外改修工事

| 質問番号 | 1 | 図面番号 | 設計図書 (頁) |
|--------|--|------|----------|
| 質 問 | 給湯、給水管の保温の仕様を御指示下さい。 | | |
| 回 答 | 給湯、給水管共に公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）のとおり、グラスウール保温材及びステンレス鋼板を用いて施工するものとします。 | | |
| 質問番号 | | 図面番号 | 設計図書 (頁) |
| 質 問 | | | |
| 回 答 | | | |