

# 設計図書等に対する質問への回答

建設部都市計画課

工事名 尾崎公民館エレベータ設置工事

質問番号	1	図面番号	A-003S-01	設計図書(頁)	14
質問	<p>鉄骨鋼材の錆止め塗装について、特記仕様書(3)では亜鉛めっき鋼面への適用がありませんが、構造特記仕様書と設計書には亜鉛めっきの記載があり施工内容を判断しかねます。錆止め塗装と亜鉛めっきの施工範囲、錆止め塗料の種別について詳細を指示をお願いします。</p>				
回答	<p>錆止め塗装と亜鉛めっきの施工範囲は、増築部分の柱や梁などの鉄骨部材とし、錆止め塗料の種別は、公共建築工事標準仕様書 表 18.3.2 の A 種(一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント)とします。 設計図書(頁)14 について別紙のとおり訂正します。</p>				
質問番号	2	図面番号		設計図書(頁)	
質問	<p>一般利用をしながらの工事になると思いますが、作業の日時に関する基本的な制限はありませんか。</p>				
回答	<p>原則として日曜祝日及び受注者の休業日は休工、作業時間は 8 時 30 分から 17 時までとします。なお、休工日や時間外に作業を行う必要がある場合、施設と協議し承諾を得ることで作業可能とします。</p>				