

設計図書等に対する質問への回答

建設部 土木課

工事名 新川橋橋梁修繕工事

質問番号	1	図面番号	—	設計図書 (頁)	0002
質 問	<p>コンクリートはつり 平均はつり厚→3cm を超え 6cm 以下 (t=8 cm⇒4cm×2 層)と記載していますが、 施工第 0-001 号内訳表では、1 層施工になっているように思います。どちらが正しいかご教示ください。</p>				
回 答	<p>コンクリートはつりは、既設コンクリート舗装(A=53 m²、t=8 cm)のはつりを対象としています。 施工第 0-001 号内訳表の歩掛[3cm を超え 6cm 以下]は 1 層の条件ですが、既設コンクリート厚が t=8 cm であるため、所定厚までの施工が不可となります。 そのため、既設舗装面積の 2 倍の面積 (A=106 m²) を設計数量として計上しており (t=8cm⇒4cm×2 層)と記載しております。 したがって、施工第 0-001 号内訳表は 1 層施工である金抜き設計書の条件のとおり積算してください。</p>				
質問番号		図面番号	—	設計図書 (頁)	
質 問					
回 答					