

設計図書等に対する質問への回答

教育委員会 総務課

工事名 赤穂市立海洋科学館空調改修工事

質問番号	1	図面番号	設計図書(頁)
質問	天井補修ペンキ塗り仕上げとなっていますがクロス張りの部屋は開口部分を類似のクロス張り補修でよいですか		
回答	よろしいです。		
質問番号	2	図面番号	設計図書(頁) 4
質問	設計書のファンコイル型式と図面の型式が異なりますが図面のほうを参考にしてよいですか		
回答	図面の型式を正とし、設計図書(頁)4について別紙のとおり訂正します。		

質問番号	3	図面番号	設計図書 (頁)
質 問	<p>海洋科学館は休館にして作業をするのでしょうか お客様が入館するのであれば、作業範囲を立入禁止にしての作業でよろしいか</p>		
回 答	<p>開館しながらの作業となるため、作業範囲を立入禁止にしての作業でよろしいです。</p>		
質問番号	4	図面番号	設計図書 (頁)
質 問	<p>工事期間は、熱源の運転は停止可能ですか、運転しながらの機器交換ですか</p>		
回 答	<p>運転しながらの機器交換です。</p>		

質問番号	5	図面番号	設計図書 (頁)
質 問	分岐配管に、バルブが付いておりますがバルブが機能しなかった場合は、配管内の冷温水を抜かないと作業ができないので運転を停止できるのであれば停止したいのですがどうでしょうか		
回 答	運転停止は出来ないため、バルブが機能しない時は随時海洋科学館と協議します。		
質問番号		図面番号	設計図書 (頁)
質 問			
回 答			