

設計図書等に対する質問への回答

赤穂市建設経済部都市整備課

工事名：第14分団詰所新築外工事

質問番号 1	図面番号 建-02	設計図書 (60頁)
質問	本工事の仮設工事の仮囲いに鋼板製1.8mとありますが、工事設計書には仮囲いの記載はありません。特記仕様書通りですか。	
回答	特記仕様書通りとし、仮囲範囲は敷地外周とする。 尚、工事設計書の I .共通仮設費 の中に本工事の仮囲いは含まれている。	