

# 設計図書等に対する質問への回答

建設部 都市計画課

工事名 野外活動センターボイラー外改修工事

---

質問番号	1	図面番号	設計図書 (頁)		
質 問	ボイラー運転停止期間				
回 答	ボイラー運転停止可能期間は、令和3年1月8日から3月19日までの間において最大30日間を計画しており、具体の期間については施設管理者と協議するものとする。 なお、上記期間以外の停止期間を設ける必要がある場合は、別途施設管理者と協議するものとする。				
質問番号	2	図面番号	2/2	設計図書 (頁)	5
質 問	煙道は更新ですか、近傍接続替えですか 煙道更新の場合、煙道の材質				
回 答	近傍接続替えとする。				
質問番号	3	図面番号	2/2	設計図書 (頁)	5
質 問	給湯配管（往・環）逃がし配管・排水配管は近傍接続替えでしょうか				
回 答	近傍接続替えとする。				