

設計図書等に対する質問への回答

上下水道部 下水道課

工事名 有年土地区画整理地区雨水渠整備外工事

質問番号	1	図面番号	設計図書 (頁)	6
質 問	ボックスカルバート 1200*1200 の斜切がありますが、特殊加工の内、斜切のほかにオス、メスの加工費も含める必要がありますか。(工事内訳書 4 頁)			
回 答	特殊加工は、斜切若しくは短尺に要する費用を計上しており、オス・メスのフラット加工は含んでおりません。			
質問番号	2	図面番号	設計図書 (頁)	7
質 問	【施工第 0-0017 及び 0018 号について】 縮切延長が、それぞれ 24m 及び 27m との記載があり、建込賃料及び整備費は、物価資料単価と記載があります。			
回 答	物価資料には、30m 及び 15m の単価しか、記載されていません。その単価を補正し、24m、27m の単価を算出していますか。それとも 30m の単価を使用していますか。 建込賃料及び整備費は、30m の単価を使用しています。			
質問番号	3	図面番号	設計図書 (頁)	12
質 問	マンホール削孔接続の内、削孔代組立式 (U 型) がありますが、削孔するマンホールの規格寸法をお示してください。(工事内訳書 10 頁)			
回 答	削孔するマンホールの規格寸法は、1 号とします。			
質問番号	4	図面番号	設計図書 (頁)	16、24
質 問	ます土工と取付管土工で処分する土砂の土質は、粘性土でよろしいか。 (工事内訳書 14 頁、22 頁)			
回 答	粘性土でよろしいです。			