

設計図書等に対する質問への回答

上下水道部 下水道課

工事名 有年檜原・東有年地区污水管渠築造工事

質問番号	1	図面番号	設計図書 (頁)	12
質問	B 単-7 号 交通誘導員の内、交通誘導警備員 B の数量の記載がありませんが、記載どおりの空欄の積算でよろしいですか。			
回答	交通誘導警備員 B は、146 人とします。			
質問番号	2	図面番号	設計図書 (頁)	26
質問	T 単-20 号のステンレス鋼鋼管 45° 曲管はねじ込み継手ですか。 溶接継手ですか。			
回答	溶接継手です。			
質問番号	3	図面番号	設計図書 (頁)	—
質問	管路施工箇所がデイリーエッグからの大型車の通行路となっており、日中の施工が難しいと考えられますが、夜間施工となった場合、変更の対象となりますか。			
回答	現地状況及び施工方法を踏まえ、監督員と協議を行い、夜間施工の必要が認められる場合については、設計変更の対象とします。			