令和8年度水質検査結果表(給水栓 全項目)

項目		水道水質基準値	西有年地区												
実施日			4月14日	5月19日	6月8日	7月7日	8月4日	9月8日							備考
気温			22.2	28.1	25.9	28.4	33.2	23.1							
水温			14.6	19.6	20.6	22.4	27.6	24.4							
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0							病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0003未満							重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	―	―	―	―	―	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	0.002	―	―	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	―	―	0.004未満	―	―	0.004未満							無機物
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	―	―	1.55	―	―	2.22							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	―	―	―	―	―	0.14							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.03							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0002未満							有機物
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	―	―	0.000005未満	―	―	0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
22	塩素酸	0.6mg/l以下	―	―	0.06未満	―	―	0.07							消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	―	―	0.002未満	―	―	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	―	0.003未満	―	―	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	―	―	0.002	―	―	0.005							
27	臭素酸	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	―	―	0.005	―	―	0.011							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	―	0.003未満	―	―	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.002							
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	―	―	0.003	―	―	0.004							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	―	―	0.008未満	―	―	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01未満							着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	―	―	0.01未満	―	―	0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	0.01未満	―	―	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	―	―	―	―	―	10.0							味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	16	17	16.8	16.9	15.1	15.3							味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	―	―	58.4	―	―	57.8							
41	蒸発残留物	500mg/l以下	―	―	115	―	―	126							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.02未満							発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	―	―	0.000001未満	―	―	0.000001未満							カビ臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	―	―	0.000001未満	―	―	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0005未満							臭気
47	有機物（全有機炭素）	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.2	0.3	0.3	0.5							味
48	ｐH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.52	7.57	7.64	7.61							基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	５度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	２度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

令和8年度水質検査結果表(給水栓 全項目)

	項目	水道水質基準値	有年原地区												
	実施日		4月14日	5月19日	6月8日	7月7日	8月4日	9月8日							備考
	気温		23.7	26.6	24.3	28.4	32.0	23.7							
	水温		17.5	23.3	22.7	24.4	31.3	28.2							
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	1	2							病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0003未満							重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	―	―	―	―	―	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	―	―	0.004未満	―	―	0.004未満							無機物
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	―	―	1.62	―	―	1.50							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	―	―	―	―	―	0.13							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0002未満							有機物
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	―	―	0.000005未満	―	―	0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
22	塩素酸	0.6mg/l以下	―	―	0.06未満	―	―	0.07							消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	―	―	0.002未満	―	―	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	―	0.003未満	―	―	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	―	―	0.002	―	―	0.004							
27	臭素酸	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	―	―	0.003	―	―	0.008							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	―	0.003未満	―	―	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.002							
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	―	―	0.001	―	―	0.002							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	―	―	0.008未満	―	―	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01未満							着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01未満							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	―	―	0.01未満	―	―	0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	0.01未満	―	―	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	―	―	―	―	―	8.7							味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	7.3	5.9	6.5	6.1	6.5							味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	―	―	54.0	―	―	61.0							
41	蒸発残留物	500mg/l以下	―	―	93	―	―	107							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.02未満							発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	―	―	0.000001未満	―	―	0.000001未満							カビ臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	―	―	0.000001未満	―	―	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0005未満							臭気
47	有機物（全有機炭素）	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.2	0.3	0.3	0.3							味
48	ｐH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.08	7.13	7.21	7.19							基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	５度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	２度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

令和8年度水質検査結果表(給水栓 全項目)

項目		水道水質基準値	周世地区												
実施日			4月14日	5月19日	6月8日	7月7日	8月4日	9月8日							備考
気温			22.5	26.9	24.8	28.9	32.5	23.6							
水温			14.1	19.3	22.6	23.5	29.7	25.4							
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	16	0	0							病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0003未満							重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	―	―	―	―	―	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.002							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	―	―	0.004未満	―	―	0.004未満							無機物
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	―	―	1.17	―	―	0.88							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	―	―	―	―	―	0.10							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0002未満							有機物
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	―	―	0.000005未満	―	―	0.000005							
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
22	塩素酸	0.6mg/l以下	―	―	0.06未満	―	―	0.07							消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	―	―	0.002未満	―	―	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	―	0.003未満	―	―	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	―	―	0.001	―	―	0.002							
27	臭素酸	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	―	―	0.001	―	―	0.002							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	―	0.003未満	―	―	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	―	―	0.008未満	―	―	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.06							着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01未満							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	―	―	0.01未満	―	―	0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	0.04	―	―	0.13							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	―	―	―	―	―	7.9							味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	5.7	5.0	5.3	5.4	6.3							味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	―	―	56.9	―	―	53.6							
41	蒸発残留物	500mg/l以下	―	―	98	―	―	103							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.02未満							発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	―	―	0.000001未満	―	―	0.000001未満							カビ臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	―	―	0.000001未満	―	―	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0005未満							臭気
47	有機物（全有機炭素）	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.2	0.3	0.5	0.3							味
48	ｐH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	6.89	7.09	7.26	6.49							基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	５度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	２度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

令和8年度水質検査結果表(給水栓 全項目)

項目		水道水質基準値	坂越地区												
実施日			4月14日	5月19日	6月8日	7月7日	8月4日	9月8日							備考
気温			21.0	26.5	24.7	27.1	32.7	23.8							
水温			17.2	21.4	23.0	24.0	29.2	28.1							
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	14	0							病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0003未満							重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	―	―	―	―	―	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	―	―	0.004未満	―	―	0.004未満							無機物
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	―	―	0.78	―	―	1.03							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	―	―	―	―	―	0.10							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0002未満							有機物
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	―	―	0.000005未満	―	―	0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
22	塩素酸	0.6mg/l以下	―	―	0.06未満	―	―	0.06未満							消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	―	―	0.002未満	―	―	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	―	0.003未満	―	―	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	―	―	0.001	―	―	0.002							
27	臭素酸	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	―	―	0.002	―	―	0.003							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	―	0.003未満	―	―	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	―	―	0.001	―	―	0.001							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	―	―	0.008未満	―	―	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01未満							着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.02							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	―	―	0.01未満	―	―	0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	0.01未満	―	―	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	―	―	―	―	―	8.7							味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3	8.0	7.0	6.8	6.6	7.4							味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	―	―	51.9	―	―	59.8							
41	蒸発残留物	500mg/l以下	―	―	85	―	―	90							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.02未満							発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	―	―	0.000001未満	―	―	0.000001未満							カビ臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	―	―	0.000001未満	―	―	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0005未満							臭気
47	有機物（全有機炭素）	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.4							味
48	ｐH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.49	7.52	7.61	7.54							基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	５度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	２度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

令和8年度水質検査結果表(給水栓 全項目)

	項目	水道水質基準値	福浦地区												
	実施日		4月14日	5月19日	6月8日	7月7日	8月4日	9月8日							備考
	気温		14.9	25.4	26.9	27.4	32.3	23.8							
	水温		16.6	24.1	22.2	23.6	29.4	27.5							
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	1							病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0003未満							重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	―	―	―	―	―	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	―	―	0.004未満	―	―	0.004未満							無機物
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	―	―	0.86	―	―	0.65							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	―	―	―	―	―	0.12							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0002未満							有機物
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	―	―	0.000005未満	―	―	0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001未満							
22	塩素酸	0.6mg/l以下	―	―	0.06未満	―	―	0.06未満							消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	―	―	0.002未満	―	―	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	―	―	0.006	―	―	0.007							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	―	0.003未満	―	―	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	―	―	0.002	―	―	0.005							
27	臭素酸	0.01mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	―	―	0.013	―	―	0.019							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	―	0.003未満	―	―	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	―	―	0.005	―	―	0.007							
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	―	―	0.008未満	―	―	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.01未満							着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.05							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	―	―	0.01未満	―	―	0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	―	―	0.01未満	―	―	0.01							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	―	―	―	―	―	7.8							味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.7	8.1	6.7	6.4	7.8	7.0							味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	―	―	40.7	―	―	46.7							
41	蒸発残留物	500mg/l以下	―	―	75	―	―	88							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.02未満							発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	―	―	0.000001未満	―	―	0.000001未満							カビ臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	―	―	0.000001未満	―	―	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005未満							発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下	―	―	―	―	―	0.0005未満							臭気
47	有機物（全有機炭素）	3mg/l以下	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5							味
48	ｐH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.09	7.16	7.28	7.18							基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	５度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	２度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

令和8年度水質検査結果表(給水栓 全項目)

項目		水道水質基準値	御崎地区												
実施日			4月14日	5月19日	6月8日	7月7日	8月4日	9月8日							備考
気温			19.9	25.9	26.9	27.7	31.2	23.9							
水温			15.0	19.0	19.8	22.7	28.9	26.8							
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0							病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満							無機物
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	0.70	—	—	0.71							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	0.13	—	—	0.14							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	0.01	—	—	0.01							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							有機物
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	—	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
22	塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満							消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.004	—	—	0.004							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.003	—	—	0.006							
27	臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.011	—	—	0.017							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.004	—	—	0.005							
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.002							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満							着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	—	—	0.02	—	—	0.03							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	7.1	—	—	8.8							味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満							着色
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3	7.8	6.8	6.8	7.2	7.3							味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	—	—	41.5	—	—	48.7							
41	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	80	—	—	91							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満							発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満							カビ臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満							発泡
46	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満							臭気
47	有機物（全有機炭素）	3mg/l以下	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4							味
48	ｐH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	6.96	6.99	7.04	6.94							基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							