水質検査結果（有機フッ素化合物）

【給水栓】

検査箇所／検査年月		御崎地区	福浦地区	坂越地区	周世地区	西有年地区	有年原地区	水質基準値
令和8年	9月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	50ng/L以下（0.00005mg/L以下）
	6月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	
配水エリア		市南部地域	市南部地域	坂越 高雄など	坂越 高雄など	西有年 東有年	有年原 有年楢原など	
検査回数		年4回（6月、9月、12月、3月）						

【原水】

検査箇所／検査年月		木津千種川	木津第1水源地	木津第2水源地	東有年水源地	原水源地	真殿水源地	水質基準値
令和8年	9月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	50ng/L以下（0.00005mg/L以下）
	6月	—	—	5ng/L未満	—	—	—	
配水エリア		市南部地域	市南部地域 坂越など	市南部地域	西有年 東有年	有年原 有年楢原など	高雄	
検査回数		年1回（ただし木津第2水源地は年2回）						

※各数値はPFOSとPFOAの合算値

ng：ナノグラム（1ナノグラム＝0.000001ミリグラム）