

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和7年度)

事業所名:アース製薬(株)坂越工場

項目			協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)			
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)			
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	334	36	
		最大(m ³ /日)	384	100	
	pH	排水口	最大	8.6	7.9
			最小	5.8	7.4
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	6.34	0.15
			最大	7.27	0.43
		濃度(mg/L)	日間平均	19	4.3
			最大	30	8.0
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常		
			最大		
		濃度(mg/L)	日間平均		
			最大		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2.66	0.05
			最大	3.07	0.15
		濃度(mg/L)	日間平均	8	1.5
			最大	28	6.7
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常		
			最大		
		濃度(mg/L)	日間平均		
			最大		