

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較 (平成22年度)

(株)MORESCO 赤穂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	SOx	10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年		0.40	0.26	
	NOx	10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年		0.84	0.57	
水質関係	排水量	通常 (m <sup>3</sup> /日)		10.0	5.0	
		最大 (m <sup>3</sup> /日)		12.5	9.0	
	pH	排水口 1	最大	8.6	7.8	
			最小	5.8	7.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	0.1	0.03	
			最大	0.3	0.06	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	6.6	
			最大	30	21.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	0.1	0.01	
			最大	0.2	0.02	
濃度(mg/L)		日間平均	10	2.1		
		最大	20	5.6		