

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成19年度)

和光純薬工業(株)播磨工場

項 目				協定値	実績値	備考
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		0.45	0.00	
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		1.05	0.30	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		120	92	
		最大(m ³ /日)		230.4	198	
	pH	NO.1排水口	最大	8.6	7.4	
			最小	5.8	7.1	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	2.04	0.44	
			最大	3.99	0.95	
		濃度(mg/L)	日間平均	17	4.8	
			最大	22	9.2	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	1.08	0.10	
			最大	2.07	0.22	
		濃度(mg/L)	日間平均	9	1.1	
			最大	19	2.4	