

環境保全対策の実施状況(平成27年度)

ハヤシ アグロサイエンス(株)

項 目				協定値	実績値	備考
水 質 関 係	排水量	通常(m ³ /日)		293	119	
		最大(m ³ /日)		2109	2443	7/17台風11号影響にて、2443m ³ /日を記録 7/17を除く他の日は、最大1096m ³ /日
	pH	総合排水口	最大	8.6	7.9	
			最小	5.8	6.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1.7	0.2	
			最大	12.0	5.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	5.7	2.1	
			最大	12.2	7.9	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2.1	0.5	
			最大	15.0	10.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	7.1	4.2	
			最大	31.4	11.0	