

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和7年度)

事業所名: 株式会社カンペ赤穂

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		2.52	0.26	
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		0	0	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		325	25	
		最大(m ³ /日)		380	136	
	pH	排水口	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	7.0	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	5.9	0.14	
			最大	6.8	0.78	
		濃度(mg/L)	日間平均	18	5.73	
			最大	25	7.4	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	
			最大	-	-	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	6.5	0.08	
			最大	11.4	0.43	
		濃度(mg/L)	日間平均	20	3.17	
			最大	30	5	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	
			最大	-	-	