

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和7年度)

事業所名:富士フィルム和光純薬(株)
播磨工場

項目			協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	1.05	0.10	
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	0.45	0.10	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	120	59	
		最大(m ³ /日)	206.3	152	
	pH	排水口	最大	8.6	8.1
			最小	5.8	7.3
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	2.04	0.11
			最大	3.47	0.29
		濃度(mg/L)	日間平均	17	1.9
			最大	22	5.0
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	—	—
			最大	—	—
		濃度(mg/L)	日間平均	—	—
			最大	—	—
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	1.08	0.10
			最大	2.07	0.25
		濃度(mg/L)	日間平均	9	1.7
			最大	19	10
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	—	—
			最大	—	—
		濃度(mg/L)	日間平均	—	—
			最大	—	—