

分析結果表（令和7年6月11日）

高野地区最終処分場（クリーン赤穂）

測定項目	単位	測定結果			管理目標値	法令基準値
採水地点	-	観測井（上流）	排出口	観測井（下流）		
採取時間	-	9:10	9:16	9:26	—	—
温度	℃	16.0	16.0	16.0	—	—
水素イオン濃度（pH）	-	6.0	7.1	6.7	5.8～8.6	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	10mg/L以下	20mg/L以下
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	6.1	3.4	1.7	20mg/L以下	40mg/L以下
<b>【摘要】</b>						