

環境保全対策の実施状況(令和4年度)

アース製薬(株) 赤穂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)				
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)				
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		242	98	
		最大(m ³ /日)		250	206	
	pH	排水口	最大	8.6	7.9	
			最小	5.8	7.3	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	3.63	0.50	
			最大	3.75	1.05	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	5.1	
			最大	25	8.7	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常			
			最大			
		濃度(mg/L)	日間平均			
			最大			
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	4.84	0.16	
			最大	5.00	0.33	
		濃度(mg/L)	日間平均	20	1.6	
			最大	30	5.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常			
			最大			
		濃度(mg/L)	日間平均			
			最大			